

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Số: 7716/BV-HCQT
V/v mời chào giá máy ổn áp 75KVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch mua sắm máy ổn áp 75KVA cho hệ thống điện khu vực phòng mổ khoa Gây mê hồi sức. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Mua sắm máy ổn áp 75KVA cho hệ thống điện khu vực phòng mổ khoa Gây mê hồi sức.
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: *theo Phụ lục đính kèm.*
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử,... và các chi phí khác.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2025.
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá:
Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người phụ trách: Lê Văn Tư, số điện thoại: 0397202682

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý: Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết rằng việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (TU', 2b)



PHỤ LỤC

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA KẾ HOẠCH
MUA SẴM MÁY ỔN ÁP 75KVA**

(Đính kèm Thư mời chào giá số 1716/BV-HCQT ngày 13 tháng 5 năm 2025)

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU
1	Máy ổn áp 3 Pha 75KVA	Máy	01	Thông số kỹ thuật ổn áp 3 Pha: - Đồng hồ điện tử - Điện áp vào : 260V ~ 430V - Điện áp ra : 380V ($\pm 1,5 \sim 2\%$) - Tần số : 49Hz ~ 62Hz - Kích thước: 780 x 562 x 1247 mm - Khối lượng: 218 Kg
2	Dây CV 25mm ²	Mét	170	- Lõi dẫn điện: Đồng nguyên chất, dạng tròn đặc. - Điện áp định mức: 0.6/1kV. - Tiết diện: 25mm² - Cách điện: Nhựa PVC chống cháy, chịu nhiệt lên đến 70°C. - Đường kính ngoài: Khoảng 7.8mm

3	Đầu cosse vít SC 25-8	Cái	20	- Kích thước ốc: 25mm - Kích thước dây dẫn: 8mm - Vật liệu đồng 99.99% - Bề mặt mịn, tiếp xúc cao - Lớp mạ kẽm chống ăn mòn - Độ dẫn điện tốt
---	-----------------------	-----	----	--

