

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2529/BV-HCQT
V/v mời chào giá sửa chữa hệ thống máy bơm
PCCC tại Bệnh viện

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch sửa chữa hệ thống máy bơm PCCC tại Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy bơm PCCC tại Bệnh viện
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, TP. HCM
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: **theo Phụ lục đính kèm.**
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử,... và các chi phí khác.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **03 ngày** [tính từ thời điểm đăng thư mời chào giá trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện].

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá đúng qui định:

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Hồ sơ chào giá phải đính kèm công văn mời chào giá của Bệnh viện.

Bảng báo giá (bản giấy) có thể hiện rõ: Tên và địa chỉ đơn vị mời chào giá, thời gian báo giá và hiệu lực của hồ sơ chào giá, ký tên, đóng mộc dấu công ty gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người phụ trách: Lê Văn Tư, số điện thoại: 0397202682

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:



- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Hồ sơ năng lực của công ty, phương án/kế hoạch triển khai dịch vụ và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý:

Hồ sơ chào giá phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của thư mời chào giá.

Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết rằng việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (TU, 2b)



PHỤ LỤC

NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY BƠM PCCC TẠI BỆNH VIỆN

(Đính kèm Công văn số 2529/BV-HCQT ngày 11 tháng 6 năm 2026

của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức)

STT	NỘI DUNG	DIỄN GIẢI	ĐVT	SL	HIỆN TRẠNG
I SỬA CHỮA MÁY BƠM PCCC KHU 3 LẦU					
1	Kiểm tra, sửa chữa máy bơm Diesel nhà 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mới két nước, nước làm mát máy - Làm mới khung sườn, bộ đỡ máy bơm, cáp điều khiển - Tháo máy đại tu, vệ sinh bảo dưỡng heo dầu, béc dầu, bugi xông - Thay nhớt mới - Sửa chữa đầu bơm - Cân chỉnh lại máy bơm 	Gói	1	Không có két nước, khung sườn rỉ sét, mục, hỏng, cáp điều khiển đứt, đề máy không nổ, cổ bộ hỏng, dây curoa lão hoá
2	Thay mới Bình Acquy 12V-70Ah Delkor		Cái	1	Bình acquy yếu
3	Thay mới Bộ sạc tự động		Cái	1	Bộ sạc hỏng
4	Chi phí vận chuyển		Chuyên	2	
5	Thay mới Tủ điều khiển máy bơm 2 chế độ (tự động, bằng tay)	Tủ, khởi động từ, timer, đèn, dây điện,....	Tủ	1	Không có tủ điều khiển chạy tự động
II SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY KHU 3 LẦU					
1	Thay mới Van 1 chiều		Cái	1	Van 1 chiều không kín
2	Thay mới Rọ đồng DN65 (Luppe)		Cái	1	Rọ đồng hiện hữu bằng nhựa PVC
3	Thay mới Van tay gạt DN15		Cái	1	Van khoá tay gạt hiện hữu bằng nhựa PVC

4	Thay mới Đồng hồ áp suất 15kg		Cái	1	<i>Hiện hữu không có đồng hồ áp suất</i>
5	Thay mới Công tắc áp lực 15kg		Cái	1	<i>Hiện hữu không có công tắc áp lực</i>
6	Thay mới Ống STK DN65 2ly9		Mét	6	<i>Đường ống hiện hữu bằng nhựa PVC</i>
7	Phụ kiện đường ống	Co, tê, mặt bích, xi phong, ron cao su, cà rá,...	Lô	1	
8	Vật tư phụ	Keo AB, sơn, que hàn, cọ, bù long, keo lự,....	Lô	1	
9	Nhân công tháo cũ, lắp đặt mới, vận chuyển		Gói	1	
III SỬA CHỮA MÁY BƠM PCCC KHU 7 LẦU					
1	Thay mới Đồng hồ áp lực 15kg		Cái	1	<i>Đồng hồ hiện hữu không chuẩn</i>
2	Thay mới Rọ bơm PN16 DN125 Shinyi (Luppe)		Cái	2	<i>Rỉ sét nhiều</i>
3	Thay mới Rọ bơm PN16 DN20 Miha (Luppe)		Cái	1	<i>Rỉ sét nhiều</i>
4	Thay mới Ống STK DN125 3ly96		Mét	8	<i>Rỉ sét nhiều, ống thủng, mục</i>
5	Thay mới Ống STK DN20 2ly6		Mét	4	<i>Rỉ sét nhiều, ống thủng, mục</i>
6	Thay mới Ống STK DN50 2ly9		Mét	1	<i>Thay van khoá phải hàn, chạy ren đoạn ống mới</i>
7	Thay mới Van khoá DN50 Miha		Cái	1	<i>Van khoá không kín, rò rỉ</i>
8	Thay mới Mặt bích DN125		Cái	4	

9	Vật tư phụ	Keo AB, sơn, que hàn, cọ, bù long, ron cao su, keo lựạ,....	Lô	1	
10	Nhân công tháo cũ, hàn, cắt, ren, lắp đặt mới, vận chuyển		Gói	1	



