

Số: 3260 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: **Vũ Trường Khải**
 - Số điện thoại: **0902.142.084**
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: **tbyt.bvtd@gmail.com**.
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm hành chính – Đào tạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức).
 - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 10/8/2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.*
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 10/8/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mời chào giá:

STT	Tên thiết bị	Nội dung kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
1	Bộ lưu điện UPS dùng cho máy siêu âm ADVANCED Model: DUS-7000 S/N: 4408143	- Hàng mới 100% - Năm sản xuất 2026 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, CE (hoặc tương đương) - Điện áp đầu vào: 220V/230V/240V AC - Tần số: 50/60Hz ± 5% - Điện áp đầu ra: 1 pha, 220VAC ± 1% - Công suất định mức: ≥ 1000 VA (hoặc 1kVA) - Công suất thực tế: ≥ 800 W hoặc ≥ 900 W	01	Bộ	Cơ sở Linh Tây

STT	Tên thiết bị	Nội dung kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
		- Thời gian lưu điện: Tối thiểu 15 - 30 phút cho toàn bộ hệ thống ở 100% tải định mức của máy siêu âm (trung đương tải 100VA). - Màn hình hiển thị: Màn hình LCD hiển thị rõ ràng: Trạng thái điện áp vào/ra, % tải, dung lượng ắc quy, mã lỗi. - Bảo vệ sự cố: Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá nhiệt, chống xung sét/nhiều đường truyền. - Chế độ Bypass: Có chế độ Automatic Bypass (và Manual Bypass) để duy trì cấp điện cho máy khi UPS gặp sự cố hoặc cần bảo trì. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 24 - 36 tháng cho cả thân máy và ắc quy. - Hỗ trợ kỹ thuật: Đơn vị bán phải cung cấp dịch vụ lắp đặt tận nơi, tư vấn kỹ thuật và đáp ứng xử lý sự cố trong vòng 24h.			

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Cơ sở Linh Tây: Số 18 Dương Văn Cam, Khu Phố 4, Linh Xuân, Hồ Chí Minh;

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo nội dung của Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (K,2b)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

BS. CKII. HOÀNG VĂN DŨNG